

RELATÓRIO DE SONDAÇÃO DE SOLO

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Anta Gorda.
Contrato de Repasse n.º2615.1039759-04/2017
Convênio: 847673/2017/MTUR/CAIXA

OBJETO: Construção Pórtico de Acesso ao Parque de Eventos
LOCALIZAÇÃO: Rua Arminho Miotto, 2.555 – Acesso Parque Municipal de Eventos
Aldi João Bisleri, Centro – Município de Anta Gorda/RS

OBJETIVO

O presente laudo tem por finalidade expor de maneira objetiva, as características do solo, dando elementos básicos para definição do tipo de fundação mais adequado à implantação do Pórtico de acesso ao parque de eventos da cidade.

SONDAÇÃO

A sondagem foi realizada, na tarde do dia 29.11.2018, com uma retroescavadeira municipal, operada através de sistema hidráulico. O procedimento foi acompanhado pelo Engenheiro Civil Dagolberto Chiamulera – CREA/RS 57.105, conforme registro fotográfico.

Como a estrutura da edificação é de pequeno porte, foram escavados dois furos no local da futura edificação, com localização aproximada onde deverão ser executadas as fundações do pórtico.

RESULTADOS/CONCLUSÃO

Foi encontrado **material rochoso** de excelente resistência na **profundidade média de 1,50 metros**.

Anta Gorda, 28 de novembro de 2018.

Dagolberto Chiamulera
Engenheiro Civil
CREA/RSnº57.105

ANEXO FOTOGRÁFICO



Local onde será executada a obra.



Localização pórtico acesso principal Parque de Eventos.



Furo para Inspeção do Solo junto local execução do pórtico



Material argiloso de alta compactação até profundidade de 1,50m.



Encontrada rocha na profundidade aproximada de 1,50 metros.