



IMPORTANTE:

- Foi desconsiderada a apresentação do layout interno desta edificação.
- A distância a percorrer, preconizada pela tabela 3 da Resolução Técnica n° 11 parte 1 de 2016, deverá ser reduzida em 30%.
- Para fins de organização do layout, deverá ser observada a largura mínima de 1,10 metros para os corredores.
- Todas as portas utilizadas como saída de emergência deverão possuir patamares planos em ambos os lados da porta. Este patamar deverá possuir largura igual ou superior ao tamanho da folha da porta.
- Portas e aberturas não sinalizadas não fazem parte das saídas de emergência.

PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
 ÁREA: 2.403,11 m²
 POPULAÇÃO: 161 PESSOAS
 ESCALA: 1/100

LEGENDA

	INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO ABC
	INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA OU ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ TIPO BC
	INDICAÇÃO DA ROTA DE FUGA PARA FRENTE		EXTINTOR PORTÁTIL TIPO CO ²
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DA RAMPA (DIREITA OU ESQUERDA) PARA CIMA		BOTEOIRA DO ALARME DE INCÊNDIO
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DA RAMPA (DIREITA OU ESQUERDA) PARA BAIXO		DETECTOR DE FUMAÇA
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ESCADA (DIREITA OU ESQUERDA) PARA BAIXO		CENTRAL DO ALARME DE INCÊNDIO
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ESCADA (DIREITA OU ESQUERDA) PARA CIMA		RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA		MANGOTINHOS
	INDICAÇÃO DE PAVIMENTO		TOMADA DE HIDRANTE DUPLO
	APORTE E EMPURE		TOMADA DE HIDRANTE SIMPLES
	INDICAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO		REGISTRO DE PASSEIO
	INDICAÇÃO DA LOTAÇÃO MÁXIMA		BARRA ANTIPÂNICO
	MATERIAL COM TRRF DE 120 MINUTOS		ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO
	CENTRAL GLP		LUMINÁRIA TIPO 30 LEDs
	VASOS DE PRESSÃO		BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS			
ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO Rua Arminho Miotto, n° 2556, bairro Centro			
CIDADE DO EMPREENDIMENTO Anta Gorda - RS			
CLIENTE: Município de Anta Gorda CNPJ n° 87.261.509/0001-76	RESP. TÉCNICO: Diego de Oliveira Celuppi CREA RS 237742		
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS		N° DA FRANCHA: 01/03	
DATA DA ELABORAÇÃO/RETIIFICAÇÃO 19 DE JULHO DE 2022	ÁREA TOTAL 2.403,11 m ²	ESCALA INDICADA	