



PLANTA PPCI
ESCALA.....1/100

LEGENDA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC (PQS)
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO BC (PQS)
	EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO (CO2)
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, BLOCO AUTÔNOMO LED (30 Leds)
	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DE PORTAS DE SAÍDA
	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA ACIMA DE PORTAS DE ROTAS DE SAÍDA
	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO (DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA DE PROIBIDO FUMAR

- OS EXTINTORES DEVERÃO SER SINALIZADOS COM PLACAS CÓDIGO "E5", CONFORME RTCBMRS N° 12 / 2021.
- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E DE EQUIPAMENTOS DEVEM TER COR DE CONTRASTE FOTOLUMINESCENTE.
- OS EXTINTORES DEVERÃO SER INSTALADOS COM SUA ALÇA DE MANUSEIO A UMA ALTURA DE NO MÁXIMO 1,6m DO PISO ACABADO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTA GORDA		
Obra: SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO MEYER - LINHA QUARTA		
proprietário <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">FRANCISCO DAVID FRIGHETTO</div> <div style="text-align: center; padding-top: 5px;">Prefeito Municipal</div> responsável técnico projeto <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">JONAS GERHARD HAAS</div> <div style="text-align: center; padding-top: 5px;">Eng. Civil CREA RS 225465</div> projeto PPCI	prancha	12
área	data	escala
110,69M ²	19/11/2024	INDICADA